



**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
(ART. 140 DEL D.LGS N. 36/2023)**

**INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI A INTERVENTI URGENTI DI
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL CPS DI
CREMONA – VIALE TRENTO E TRIESTE**

Atteso che, a seguito di sopralluogo del Comando Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Cremona eseguito in data 06 febbraio 2026 presso la sede del CPS di Cremona, Viale Trento e Trieste nr. 15, sono state rilevate diverse criticità in ambito sicurezza antincendio e sicurezza luoghi di lavoro;

Atteso, altresì, che in suddetto verbale veniva richiesta alla scrivente Azienda l'invio di una relazione in merito alle misure adottate ai sensi del D.lgs. 81/2008 e DM 03.09.2021;

Dato atto che, in data 09 febbraio 2026, il sottoscritto Ing. Roberto Feltroni, Dirigente Ingegnere della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale presso l'ASST di Cremona, si è recato in sopralluogo presso la sede in oggetto e ha accertato la necessità di procedere con estrema urgenza a primi interventi di messa in sicurezza, tra cui la realizzazione di impianto di illuminazione di emergenza per le aree in uso, per l'importo stimato di circa € 10.000,00 oltre IVA.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, si dichiara che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA e che, pertanto, dovranno avere immediato avvio.

Cremona, 09 febbraio 2026

IL DIRIGENTE
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Roberto Feltroni