



U.O. UFFICIO TECNICO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - AVVISO ESPLORATIVO

Affidamento della fornitura di lampade emergenza a LED per illuminazione di sicurezza edifici della ASST di Cremona.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona con sede in Cremona – Viale Concordia n. 1

AVVISA

che intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 ed ss.mm.ii. per l'affidamento di quanto in oggetto specificato.

1. Descrizione fornitura

Lampade di emergenza a LED per illuminazione di sicurezza, dotate delle seguenti caratteristiche tecniche:

- Marcatura CE del prodotto;
- Batteria status: LED verde con batteria connessa, LED spento con batteria disconnessa;
- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo);
- Autonomia: 2h;
- Tipo: SE (solo emergenza, non permanente);
- Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): ≥ 460 lm;
- Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato;
- Tempo di ricarica completa batteria: 12h massimo;
- Alimentazione: 230Vac 50-60 Hz;
- Classe di isolamento: II;
- Classe di protezione IP. IP65;
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C;
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): ≥ 17 m;
- Conforme alle seguenti direttive Europee per la marcatura CE:
 - 2014/35/UE – Direttiva Bassa Tensione
 - 2014/30/UE – Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
 - Compatibilità Elettromagnetica
 - EN 55015 (CEI 110-2): 2008 Radiodisturbi
 - EN 61547 (CEI 34-75): 2010 Immunità EMC
 - EN 61000-3-2 (CEI 110-31): 2007 Emissioni di corrente armonica
 - EN 61000-3-3 (CEI 210-96): 2009 Fluttuazioni di tensione e flicker
 - Bassa tensione
 - EN 60598-1 (CEI 34-21): 2015 Apparecchi di illuminazione
 - EN 60598-2-22 (CEI 34-22): 2015 Illuminazione di emergenza



U.O. UFFICIO TECNICO

- Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera, blindosbarra, staffa a 45°;
- Garanzia 5 anni;
- Sorgente luminosa a LED;
- Dimensioni: L240mm, H110mm, P30mm circa.

L'importo complessivo presunto della fornitura ammonta ad € 90.000,00 IVA esclusa.

2. Soggetti ammessi alla partecipazione alla futura procedura

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'osservanza di quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del citato Decreto.

2.1 Requisiti indispensabili per la partecipazione

Essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività corenti con quelle oggetto del presente avviso.

3. Criterio di aggiudicazione

La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lett.b) del D.lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate.

4. Tempi e luogo di consegna

La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà effettuare la consegna delle lampade nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- 200 pezzi entro 20 giorni dalla data dell'ordine
- 300 pezzi entro i successivi 30 giorni
- 300 pezzi entro i successivi 30 giorni
- 300 pezzi entro i successivi 30 giorni
- 400 pezzi entro i successivi 30 giorni

Le consegne dovranno avvenire presso il Magazzino Economale del presidio ospedaliero di Cremona, viale Concordia 1 – Cremona.



U.O. UFFICIO TECNICO

5. Manifestazione di interesse

Nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, viste anche le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ASST di Cremona si prefigge, con il presente avviso, lo scopo di individuare gli Operatori da invitare alla partecipazione alla futura procedura.

Pertanto, gli operatori economici interessati alla fornitura di cui trattasi dovranno far pervenire, entro il giorno 22/06/2018 ore 12:00, mediante l'apposita funzione del Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SinTel" al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it, oppure per gli operatori non iscritti alla Piattaforma tramite comunicazione pec all'indirizzo direttore.ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it, **la loro dichiarazione di manifestazione d'interesse, come da fac-simile allegato**

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di prossima pubblicazione, pertanto dal momento che la piattaforma richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

Qualunque chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere inviato mediante Piattaforma Sintel, oppure, per gli operatori non iscritti alla Piattaforma, tramite comunicazione pec all'indirizzo direttore.ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it.

IL DIRETTORE
U.O. UFFICIO TECNICO
Ing. Mauro Manfredini