



## U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

### DOMANDA N. 1

In relazione alla presente procedura Vi sottoponiamo i seguenti quesiti:

1. Ci sono altri sistemi/prodotti in sala che vanno collegati ai prodotti richiesti in offerta? Se sì, quali?
2. È richiesta l'amplificazione in sala dei 2 microfoni per videoconferenza oppure, è sufficiente la sola amplificazione della videocall?
3. È presente un tavolo riunioni dove i microfoni saranno collocati? È possibile avere le dimensioni e il posizionamento del tavolo? Eventualmente è possibile avere delle foto della sala?
4. È previsto un sistema di controllo di sala?

### RISPOSTA N. 1

1. No.
  2. No.
  3. L'attuale tavolo dovrà essere sostituito e la sala sarà ampliata; dunque, non sono disponibili foto della sala da attrezzare.
  4. No
- 

### DOMANDA N. 2

1. Essendo il sistema Teams impiegato dalla Regione Lombardia, perché non viene richiesta una sala riunioni Teams Room?
2. È possibile partecipare presentando una soluzione diversa che più si adeguerebbe alle vostre necessità?

### RISPOSTA N. 2

1. Saranno utilizzate diverse piattaforme di videoconferenza e di remote meeting, non solo quelle in uso nel Sireg.
  2. No. Le necessità in termini di dotazioni tecniche sono esaustivamente descritte.
- 

### DOMANDA N. 3

La presente per elencare serie di quesiti tecnici per elaborazione nostra proposta commerciale.

1. Il pavimento è galleggiante? Il controsoffitto è di cartongesso, quadrotti o altro tipo?
2. Altezza della stanza oggetto di intervento? Le pareti prive di porte/finestre sono in muratura o cartongesso?
3. Il tavolo che verrà posizionato a Vostra cura è previsto di top access per connessioni?

### RISPOSTA N. 3

1. Il pavimento non è galleggiante, ma è previsto il rifacimento della pavimentazione con realizzazione di passacavi nel massetto.
2. L'altezza della sala è di circa 3,2m. Non è controsoffittata. Le pareti sui lati corti della sala sono in muratura in laterizi forati.
3. Il tavolo sarà predisposto per la connettività da tutti i punti di seduta.